



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0233/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Sterylizatory przepływowe UV-C jedno i dwufunkcyjne, modele: ELITE, PROFI, INOX, ROOM**

Zawierający / containing: stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, aluminium, poliamid i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w biurach, pomieszczeniach mieszkalnych, restauracjach, gabinetach lekarskich i protetycznych, obiektach służby zdrowia, hotelach, salonach kosmetycznych i fryzjerskich, klubach fitness, szkołach, przedszkolach, żłobkach

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobu musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest on stosowany. Montaż i eksploatacja zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej przez producenta. W trakcie pracy zewnętrznego promiennika UV-C, w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie nie mogą przebywać ludzie.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

ROKO S.C. M. Rokosa, A. Rokosa
42-200 Częstochowa
ul. Bór 177

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ROKO S.C. M. Rokosa, A. Rokosa
42-200 Częstochowa
ul. Bór 177

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.06.12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.06.12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 czerwca 2020

The date of issue of the certificate: 12th June 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z *yp. Marek Soska*

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH